

कार्यालय सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि वाराणसी

पत्रांक ४१८/१०५००/१८

दिनांक २४/१२/१८

सेवा में

आर०एन० पब्लिक स्कूल
मडाव भुल्लनपुर
पी०ए०सी० रोडवे कासिम
शारनिया वाराणसी ।

विषय - नेशनल विन्डिंग कोड का पमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आगत पत्रांक शून्य दिनांक २७/१२/२०१८

उपरोक्त विषयक सदरभित पत्र के सम्बन्ध में आर०एन० पब्लिक स्कूल मडाव भुल्लनपुर, पी०ए०सी० रोडवे कासिम शारनिया वाराणसी को मान्यता हेतु एन०वी०सी० के अनुसार निर्धारित चेकलिस्ट (२२ कालम) की सभी आवश्यकताएं अनुसार निर्मित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक लिस्ट।

२४/१२/१८
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लो०नि०वि०,
वाराणसी

बिल्डिंगों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (NBC)/अग्नि से सुरक्षा सम्बंधी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बंधी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र भूकम्परोधी आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बना है।	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थायी निकाश/प्राधिकरण/सहाय अभिकारी द्वारा स्वीकृत है।	नहीं
3	क्या भवन तीन मजिल से अधिक ऊँचा है।	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टर (18000 वर्गमी0) है।	नहीं
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी0 खुला स्थान है।	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैक में पार्किंग है।	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्शन ऐसा है कि पर्याप्त एव हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है।	नहीं
9	क्या भवन की छत आर सी सी की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग में नहीं लाई गयी।	हाँ/नहीं
10	क्या भवन की दीवारें इंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी0) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार (वाल्डोवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी0 एवं ऊँचाई 4.50 मी0 है ?	नहीं
14	क्या खिड़किया का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00मी0 ऊँचाई 2.0मी0) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्रावधान है?	हाँ
18	क्या एक मजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा साइडर 150 मिमी0 है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एअर फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लोअरनिर्वि०
वाराणसी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लोअरनिर्वि०
वाराणसी